

Referat fra informasjonsmøte mellom driftsområdet, Det juridiske fakultet og Juridisk bibliotek

Møtetid:

Tirsdag 6. februar 2018 kl
1330-1430

Møtested:

Oddruns kontor

Møteleder: Oddrun

Referent: Oddrun

Navn	Rolle	Deltagere	Informeres
Ken Jansen	Områdeleder driftsområdet	X	
Børre Myrbråten	Driftsleder sentrum		X
Stig A. Kristiansen	Fakultetets Key Account Manager i EA forvaltning	X	
Randi Halveg Iversby	Juridisk bibliotek	X	
Anne Gunn B. Bekken	Juridisk bibliotek		X
Oddrun Rangsæter	Assisterende fakultetsdirektør	X	
Kari Hegerstrøm	HMS-, beredskap- og eiendomsadministrator	X	
Tor Inge Rosvoll	Seksjonsleder IT-seksjonen (Leder for Kari)		X
Miguel Escobar	Husøkonom sentrum		X
Kontorsjefer og seksjonsledere	Får kopi av referatene da det ofte er noe som kan orienteres om lokalt på enhetene. (Får et følgeskriv fra Kari slik at sakene som behøver fokus blir fremhevet.)		X

1/18 Nytt fra driftsområdet siden forrige møte

Ken minner om søppelsortering og bevisstgjøring og informasjon rundt dette. Foreløpig har vi bare 69 % som er riktig sortert. Bøker med stive permer skal kastes i restavfall. Bøker med myke permer (pocket) skal i papiravfall.

Saker fra fakultetet

2/18 Status skadedyr Domus Nova

Ingen inngang for skadedyr og ingen tegn til skadedyr på aktuelt sted. Lyd i rør kan være årsak til varselet.

3/18 Varme i kontorlandskapet i underetasjen i DA (rom 013) for arkivet/ Administrasjonsseksjonen

Hva er status i denne saken nå??

Feilen er funnet (ventiler som var grodd igjen + feil ved andre ventiler) og varmen er nå i orden. Det vil være jevnlig kontroll for å sjekke at det fungerer slik det skal.



Fakultetsadministrasjonen

Besøksadr.: Karl Johans gt. 47
0162 OSLO
Postadr.: Pb 6706, St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
E-post: postmottak@jus.uio.no
Webadr.: www.jus.uio.no

4/18 Planlegging av brannøvelse i alle våre bygg

Øvelse i de 3 sentrumsbyggene tirsdag og onsdag uke 6.

Plan for øvelser er på plass. Viktig med oppfølging av tilbakemeldinger (på skjema) etter øvelsene.

5/18 Dårlig kapasitet på strømmettet i lesesalene i 1. etasje DN?

Vi har laget en oversikt over når sikringen går i lesesalene i DN (vedlagt sakslisten) da det har skjedd en del ganger i 2017. Er det noe vi kan gjøre med dette? Kapasiteten skal være god nok, det er nok studentenes personlige utstyr som gjør at sikringen innimellom går. Da går den for hele kursen og det er en del plasser pr kurs. EA er raske til å korrigere forholdet (få sikringen på igjen), men er det noen tiltak som kan gjøres? Anent enn å sette opp lapp at det kan være uønsket /vanskelig med studentenes eget utstyr som mobilladere....

Det er kun feil ved utstyr som gjør at sikring kobler ut. Vanskelig å gjøre noe med.

6/18 Dialogmøte med ledelsen i EA februar 2018

Innmeldte saker er sendt i kopi til Ken så han har fått oversikt over hva vi har meldt inn. (sendt på nytt med sakslisten.)

Foreløpig er ikke sakene lagt inn i Xpand, kan gjøres etter dialogmøtet. Må få tilbakemelding i dialogmøtet.

Ingen kommentarer fra driftsområdet.

7/18 Renhold 4. etasje St. Olavs gate 23

Etter avtale med husøkonomen og NIFS og IFP er renhold i 4. etasje midlertidig stoppet. Ressursene kan da benyttes andre steder. Det er raskt å sette i gang igjen hvis/når vi har behov for å benytte lokalene.

Ingen kommentarer fra driftsområdet.

8/18 Manglende strøing og måking

Ken lovet å ta dette opp med Park og anlegg (som har hyret inn Vaktmesterkompaniet)

9/18 Orientering om status nybygget og ombygging sentrumsbyggene

Muntlig orientering fra Oddrun

10/18 Møteplan våren 2019

Tirsdag 6. februar kl. 1330-1430

Tirsdag 6. mars kl. 1330-1430

Tirsdag 3. april kl. 1330-1430 (første arbeidsdag etter påsken, saklista må ut tidlig)

Mandag 7. mai kl. 1330-1430

Mandag 18. juni kl. 1330-1430

11/18 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg til sak 5/18

Når folk plugges i lader til mobil eller bærbar, går sikringen på raden der utstyret ble plagget i bordstikkene. Skjer bare i 1. etasje i Domus Nova.

DATO	ROM	KOMMENTAR
16.01.2018	160	
16.11.2017	160	
13.11.2017	150	
10.10.2017	140 og 160	
21.08.2017	170	Smell fra stikk: D1-34-EDB-DE
14.07.2017	170	
04.07.2017	140	
28.06.2017	160	
27.03.2017	150 og 160	
17.01.2017	150	

9 ganger 2017

1 gang 2018

Kan være flere ganger da Juriteket ikke har meldt fra, men trolig bare noen få ganger.

--

Mvh

Kim Roar Kristiansen

Overingeniør

IT-seksjonen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo