

UiO : Enhet for HMS og beredskap

Evalueringsskjema for brannøvelse

Side: 1 av 1

Utarbeidet av:
Enhet for HMS og beredskap

Utgave: 1

Bygning/Enhet: Domus Academica SE02

Dato: 30.03.2022

Øvelseansvarlig: Kari Hegerstrøm (*referent*)
v/ Det juridiske fakultet, UiO – tilstede inne i bygget

Deltakere fra EA Drift Sentrum: B. Myrbråten (*referent*), R. Eriksen, J. Baumann, C. Sørskott

Etasjekontakt: (ingen tilstede denne dagen)

Evakueringstid: 3 minutter

Aktuelle momenter

Type øvelse:

Evakuering uten noen form for sperringer / hjelpemidler.
Planleggingen tok utgangspunkt i at det var undervisning og en del studenter tilstede i auditoriet. (Kun 1 auditorium var i bruk under øvelsen.)

Øvelsen er varslet til:

- Brannvesenet
- Vakt- og alarmsentralen
- Driftspersonell i EA
- Etasjekontakter

Øvrige:

Formål:

Sikre at ansatte og studenter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å håndtere brann, samt at det gjennomføres regelmessige brannøvelser.

Beskrivelse av forløp:

Driftspersonell EA plasserte seg ved utganger i bygget og 16 personer evakuerte til lysgården og 23 personer evakuerte ut hovedinngangen. Evakueringen tok 3 min. HMS koordinator fra Jus og en person fra EA gikk innvendig i bygget og observerte hendelsesforløpet, ingen avvik ble observert

Følgende fungerte bra: Evakueringen foregikk på en effektiv måte.

Følgende fungerte mindre bra og må følges opp:

Ingen avvik rapportert eller observert

I en lesesal (rom 214) var det et åpent vindu. Følges opp av HMSB-koordinator. (Branninstruks sier at dører og vinduer skal lukkes når du forlater rommet.)

Feil- og mangler som krever oppfølging skal registreres i Si fra portalen!