

UiO : Enhet for HMS og beredskap

Evaluerings skjema for brannøvelse

Side: 1 av 1

Utarbeidet av:
Enhet for HMS og beredskap

Utgave: 1

Bygning/Enhet: Domus Media / SE01

Dato: 25.03.2022

Øvelseansvarlig: Kari Hegerstrøm (*referent*)
v/ Det juridiske fakultet, UiO – tilstede inne i bygget

Deltakere fra EA Drift Sentrum: R. Lindenbeck (*referent*), R. Eriksen, J. Baumann, C. Sørskott

Etasjekontakt:

Ørnulf Kristiansen, DM vest 3. og 2. etasje
Bente Lindberg Kraabøl, DM vest 1. etasje

Evakueringstid: 5 minutter

Aktuelle momenter

Type øvelse:

Evakuering uten noen form for sperringer / hjelpemidler.
Planleggingen tok utgangspunkt i at det var undervisning og en del studenter tilstede i auditoriet. (Det viste seg under øvelsen at det sannsynligvis ikke var tilfelle – kun digital undervisning? Lavt antall som evakuerte.)

Øvelsen er varslet til:

- Brannvesenet
- Vakt- og alarmsentralen
- Driftspersonell i EA
- Etasjekontakter

Øvrige:

Formål:

Prosedyren skal sikre at ansatte og studenter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å håndtere brann og evakuering av bygget.

Beskrivelse av forløp:

Driftspersonell EA ble posisjonert foran bygget, to på baksiden og en mot DB for observere øvelsen.
Evakuering foregikk iht. gjeldende rutiner. Utgang E evakuerte 16 personer på 3 min, mens utgang F 13 personer på 3 min. Utgangen mot DB var det 10 på 4 min. Ut inngangene i Aulatrappen rømte ca. 30 personer på 5 minutter.

Følgende fungerte bra:

Ifølge etasjekontakter gikk evakueringen der personer lukket dørene etter seg. Det var bra lyd i bygget.

Følgende fungerte mindre bra og må følges opp:

- Dør mellom korridor K018A og kantinearealet K013 låste seg under øvelsen. EA drift følger opp.
- Personer som evakuerte ut i aulatrappen stod i inngangsparti, dvs. at rømningsvei ble sperret og potensiell fare for fallende bygningsdeler i inngangspartiet. Øvelsesansvarlig følger opp.
- Ikke alle evakuerte gikk til samlingsplass (Universitetsplassen mot Karl Johans gate), ble stående ved utgang de evakuerte ut. Dette medfører at de ikke får klarsignal til å gå inn igjen og/eller oppdatering på situasjonsbildet. Øvelsesansvarlig følger opp.

Feil- og mangler som krever oppfølging skal registreres i Si fra portalen!