

**Bygning/Enhet:** Domus Media – SE01**Dato:** 12.10.2023**Øvelse ansvarlig:**

Waqas Javed, v/Eiendomsavdelingen, UiO

**Deltakere fra EA Drift Sentrum:**Rune Eriksen, Ole-Petter Larsen, Hans Stead,  
Johan Skorpetveit og Geir Mathiessen**Øvrige deltagere:**

Kari Hegerstrøm, v/Det juridiske fakultet, UiO

**Etasjekontakt:****Evakueringstid:**

3 minutter og 14 sekunder

**Aktuelle momenter****Type øvelse:**

Evakuering

**Øvelsen er varslet til:**

- Brannvesenet
- Vakt- og alarmsentralen
- Driftspersonell i EA
- Etasjekontakter

Øvrige:

**Formål:**

Prosedyren skal sikre at ansatte og studenter har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å håndtere evakuering av bygget.

**Beskrivelse av forløp:**

Evakuering foregikk iht. gjeldende rutiner. En manuell håndmelder ble utløst kl.09:00. Evakueringen ble observert både fra innsiden av bygget og på utsiden ved alle utganger.

Bygget ble tømt på 3 minutter og 14 sekunder.

Det ble talt ca. 50 evakuerte personer totalt. 1 etasjekontakt blant de evakuerte.

**Følgende fungerte bra:**

Evakueringen gikk fint og rolig for seg. Det var bra lyd og visuell varsling i bygget.

**Følgende fungerte mindre bra og må følges opp:**

Etasjekontakt varslet om at dør mellom korridor 133 og korridor 138 ikke åpnet med verken kort eller alubuebryter. Skal følges opp av Waqas Javed, EA, bygningsdrift.

Feil- og mangler som krever oppfølging skal registreres i Si fra portalen!